ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
Саратовская область
(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.64.01.04.013.E.000089.02.25 от 17.02.2025 г.

ПРОДУКЦИЯ

Соединительные детали из латуни (фитинги аксиальные, расширительные, компрессионные, резьбовые, с накидной гайкой) с маркировкой "Okseler": переходники, угольники, угольники с креплением, тройники, крестовины, муфты, сгоны, повороты, футорки, заглушки, ниппели, евроконус, удлинители, гильзы, штуцеры, эксцентрики, разъемные соединения, штуцеры с накидной гайкой, адаптеры. Область применения: для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: с техническим паспортом.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"YUHUAN CHUANYE VALVE CO., LTD" Адреспроизводства: BINGANG INDUSTRIAL CITY, SHAMEN, YUHUAN, ZHEJIANG, CHINA, (Китайская Народная Республика).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Тепло3000" Юридический адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова д. 2, литер Е, (Российская Федерация). ОГРН: 1157847284638

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения № 5572 от 04.02.2025г. Органа инспекции ООО "Сертификация продукции" (аттестат аккредитации RA.RU.710459), протокол № 01.36-869.ПР-25 от 31.01.2025г., выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510440).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

М. П.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф**Мясникова И.В.**

№0483431

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2024 г., «В».

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.64.01.04.013.E.000089.02.25 **от** 17.02.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 483431

Фирма-получатель

ООО "Тепло3000" Юридический адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова д. 2, литер Е, (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

Наименование продукции, артикул;Область применения; Указания по эксплуатации;Размер/Количество в упаковке; Состав; Наименование, юридический адрес производителя; Наименование, юридический адрес и контактные данные импортера; Дата изготовления;ьГарантийный срок; Штрих-код; Номер партии; Техническая документация.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Запах водной вытяжки при 20 гр. С Привкус водной вытяжки при 20 гр.С Запах водной вытяжки при 60 гр.С Привкус водной вытяжки при 60 гр.С	Не более 2 баллов
Цветность	Не более 20 градусов
Мутность	Не более 2,6 ЕМФ
Осадок	Отсутствует
Стабильная крупнопузырчатая пена	Отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Водородный показатель (водная вытяжка)	6-9 ед. pH
Величина окисляемости перманганатной	5,0 мг/л
Железо	Не более 0,3 мг/л
Марганец, Никель	Не более 0,1 мг/л
Медь	Не более 1,0 мг/л
Кадмий	Не более 0,001 мг/л
Свинец	Не более 0,03 мг/л
Цинк	Не более 5,0 мг/л
Алюминий	Не более 0,5 мг/л
Олово	Не более 2,0 мг/л
Кремний	Не более 0,05